

CC BAYEUX INTERCOM

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE PRESIDENT
 CC BAYEUX INTERCOM
 BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélèvement du : mercredi 09 avril 2025 à 14h05
Code Sise du prélèvement 00244222
Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST
Nom du point de surveillance PC SUBLES
Localisation exacte ROBINET CUISINE MAIRIE
Commune SUBLES

Prélevé par : LOUIS MAGIN
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	16 °C				25,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,38 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,42 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2025.6071-2

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	97 n/mL				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	20 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,11 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	31,8 °f				
Titre hydrotimétrique	38,3 °f				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	807 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	38,9 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY
 BAYEUX
 GUERON
 MONCEAUX-EN-BESSIN
 SAINT-LOUP-HORS
 SAINT-MARTIN-DES-ENTREES
 SAINT-VIGOR-LE-GRAND
 SOMMERVIEU
 SUBLES

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00244222)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Orianne ROBERT