

Caen le 26 août 2014

CC BAYEUX INTERCOM

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

MONSIEUR LE PRESIDENT
 CC BAYEUX INTERCOM
 BP 62070

BAYEUX INTERCOM

26 AOUT 2014

14406 BAYEUX CEDEX

RECU 8540

Prélèvement du : mardi 19 août 2014 à 16h05
 Code Sise du prélèvement : 00157762
 Installation : Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST
 Nom du point de surveillance : PC MONCEAUX EN BESSIN
 Localisation exacte : MR LEBON 430 RUE DES POMMIERS A MONCEAUX EN B.
 Commune : MONCEAUX EN BESSIN

Prélevé par : THIERRY BOUCHE (LABORATOIRE)
 Type visite : DI EN DISTRIBUTION
 Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Température de l'eau	17,8 °C				25,00
pH	7,4 unitépH			6,50	9,00
Chlore libre	0,08 mg/LCl2				
Chlore total	0,10 mg/LCl2				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2014.14251-2

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,20 NFU				2,00
ÉQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique	<0,10 °F				
Titre alcalimétrique complet	31,8 °F				
Titre hydrotimétrique	40,8 °F				
MINÉRALISATION					
Conductivité à 25°C	847 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	36,5 mg/L		50,00		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

- BAYEUX
- MONCEAUX EN BESSIN
- SAINT MARTIN DES ENTREES
- SAINT VIGOR LE GRAND
- SOMMERVIEU

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00157762)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le Technicien Sanitaire en Chef

Signé

Sylvie KERBOUL