

CC BAYEUX INTERCOM

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

MONSIEUR LE PRESIDENT
 CC BAYEUX INTERCOM
 BP 62070

CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

14406 BAYEUX CEDEX

Prélèvement du : mercredi 28 juillet 2021 à 12h05
 Code Sise du prélèvement : 00217829
 Installation : Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST
 Nom du point de surveillance : PISCINE AV VALLEE DES PRES
 Localisation exacte : EXTER SALLE DE PAUSE PISCINE
 Commune : BAYEUX
 Prélevé par : DELPHINE LE TALLEC (LABORATOIRE)
 Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
 Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	18,9 °C				25,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,16 mg(Cl ₂) L				
Chlore total	0,18 mg(Cl ₂) L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2021.16138-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphelométrique NFU	<0,10 NFU				2,00
FOURBIRE CALCO-CARRONTOUE					
Titre alcalimétrique	<0,10 °F				
Titre alcalimétrique complet	31,3 °F				
Titre hydrotimétrique	44,1 °F				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	848 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	31,7 mg/L		50,00		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY
 BAYEUX
 GUERON
 MONCEAUX-EN-BESSIN
 SAINT-LOUP-HORS
 SAINT-MARTIN-DES-ENTREES
 SAINT-VIGOR-LE-GRAND
 SONDERNIEU
 SUBLES

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00217829)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire principal

Signé

Sylvie KERBOUL