

**CC BAYEUX INTERCOM**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

**CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
 CC BAYEUX INTERCOM  
 BP 62070  
  
 14406 BAYEUX CEDEX

Prélèvement du : mercredi 05 avril 2023 à 11h05  
 Code Sise du prélèvement : 00229874  
 Installation : Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST  
 Nom du point de surveillance : PC ST LOUP HORS  
 Localisation exacte : GARAGE MOTRIO BOURG DE ST LOUP HORS  
 Commune : SAINT-LOUP-HORS

Prélevé par : MURIEL COLLIN (LABORATOIRE)  
 Type visite : D1 EN DISTRIBUTION  
 Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	11,2 °C				25,00
pH	7,6 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,15 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,21 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyse laboratoire** effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2023.6443-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	13 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Turbidité néphélogométrique NFU	<0,10 NFU				2,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	31,5 °f				
Titre hydrotimétrique	37,2 °f				
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	825 µS/cm			200,00	1100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	36,4 mg/L		50,00		

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY  
 BAYEUX  
 GUERON  
 MONCEAUX-EN-BESSIN  
 SAINT-LOUP-HORS  
 SAINT-MARTIN-DES-ENTREES  
 SAINT-VIGOR-LE-GRAND  
 SOMMERVIEU  
 SUBLES

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00229874)**

*Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

Le technicien sanitaire en chef

Signé  
 Sylvie KERBOUL