RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

ars Agence Régionale de Santé Normandie

CC BAYEUX INTERCOM

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TENDANCE DEFAVORABLE

MONSIEUR LE PRESIDENT
CC BAYEUX INTERCOM
BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélèvement du : **mardi 10 novembre 2026 à 09h40**
Code Sise du prélèvement **00253628**
Installation Unité de distribution INTERCOM-BAYEUX-EST
Nom du point de surveillance CVM SUIVI-CHEMIN PERELLES
Localisation exacte ROBINET EXTÉRIEUR TERASSE 4 CHEMIN PERELLES SAINT VIGOR
Commune SAINT-VIGOR-LE-GRAND

Prélevé par : ROSE-MARIE OULHEN
Type visite : COMPLEMENTAIRE EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	*Résultats*	*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
Température de l'eau	13 °C				*25,00*
Chlore libre	0,14 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,18 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2026.20762-2

	Résultats	*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS					
Chlorure de vinyl monomère	0,217 µg/L		0,50		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGANCHY
BAYEUX
GUERON
MONCEAUX-EN-BESSIN
SAINT-LOUP-HORS
SAINT-MARTIN-DES-ENTREES
SAINT-VIGOR-LE-GRAND
SOMMERVIEU
SUBLES

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00253628)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire

Signé

Dominique CHEMIN